

BILAG 1

KRAVSPECIFIKATION

APPENDIKS G – PULJE 7



Forudsætninger for lokationer

Forventet placering af ladestandere:

For alle lokationer er der angivet en forventet placering (markeret med blå).

Hvis Operatøren måtte ønske en anden placering, kan dette i princippet lade sig gøre, inden for parkeringsarealet, på samme matrikel. Dog vil dette kræve en konkret vurdering, hvor der tages hensyn til afvejning af de interesser, som har gjort sig gældende, i den indledende kortlægning.

Den forventede placering angiver den placering, som vurderes mest hensigtsmæssig i forhold til bl.a.:

- Hensyn til eksisterende forhold, herunder beplantning
- Samlet placering for byrumsinventar
- Hensigtsmæssigt flow/trafikafvikling på parkeringspladsen
- Elforsyning
- Færrest mulige skilte. Derfor er pladserne så vidt muligt placeret ved båsene i en ende af en parkeringsrække

Vinterregulativ:

Serviceniveauet for snerydning og glatførebekæmpelse afhænger af ejerforhold. Af stambladende fremgår det, om arealerne er offentlige vejarealer, eller der er tale om private arealer, ejet af Aalborg Kommune.

For at se regulativ for vintervedligeholdelse og serviceklasser henvises til:
<https://www.aalborg.dk/mit-liv/trafik-og-parkering/trafik-og-veje/vejene-i-vintervej>

Parkeringsrestriktioner:

Parkeringsrestriktionerne er ens på alle lokationer, hvor der er krav om opladning i tidsrummet 8-22, alle dage.

Øvrig tid er der ubegrænset parkering for elbiler.

Elnet kommentarer:

De angivne kommentarer til elforsyningen er fra foråret 2021. Det må derfor formodes, at forudsætninger på flere lokationer har ændret sig frem til nu. Ligeledes er der kommet flere lokationer til siden denne kommentering.

Kommentarer vedrørende drypzone og afstand til eksisterende træer:

Se yderligere detaljer i appendix – 'Pas på træerne'




INDHOLD

1.	Pulje 7	1
----	---------	---

1. PULJE 7

Navn	Adresse	Anvendelse	Antal stik	Lokation s nr.
Ryesgade	Ryesgade 52, 9000 Aalborg	Offentlig vej	8	39
Gug Skole	Sønder trandersvej 37, 9210 Aalborg SØ	Skole, hal og børnehave	4	40
Havrevangen	Havrevangen 27, 9000 Aalborg	Offentlig vej	4	41
Vestbjerg Skole	Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg	Skole	2	42
Kongerslev Skole	Kongensgade 4, 9293 Kongerslev	Skole og hal	2	43
Børnehaven Kridthuset	Svalegårdsvej 80, 9000 Aalborg	Børnehave	2	44
			24	



Navn	Ryesgade
Adresse	Ryesgade 52, 9000 Aalborg
Lokationsnummer	39
Anvendelse	Offentlig vej
Antal ladepladser/stik	8
Udbudspulje	7
Belægning	Asfalt
Vinterregulativ	Offentlig vejareal
Parkeringsrestriktioner	Kun opladning af elkøretøjer, 3 timer, 8-22, alle dage
Ladestanderbekendtgørelse	-
Elnet kommentar	Ny station - evt. ved krydset Peder Skrams Gade/Ryesgade. (125A)
Planzone	1 Midtbyen



Forventet placering af ladepladser




Området i dag

Særlige opmærksomhedspunkter:

Vigtigt at ladestandere ikke placeres ud for belysningsmaster, da gangarealet i så fald vil blive for smalt.

Navn	Gug Skole
Adresse	Sønder trandersvej 37, 9210 Aalborg SØ
Lokationsnummer	40
Anvendelse	Skole, hal og børnehave
Antal ladepladser/stik	4
Udbudspulje	7
Belægning	Asfalt
Vinterregulativ	Privat areal, kommunalt ejet
Parkeringsrestriktioner	Kun opladning af elkøretøjer, 3 timer, 8-22, alle dage
Ladestanderbekendtgørelse	Sønder Trandersvej 37, 39 A, 39 B og Solhøjsvej 2
Elnet kommentar	Findes i eks. LS net (16A)
Planzone	4 Øst Aalborg



Forventet placering af ladepladser



Området i dag

Navn	Havrevangen
Adresse	Havrevangen 27, 9000 Aalborg
Lokationsnummer	41
Anvendelse	Offentlig vej
Antal ladepladser/stik	4
Udbudspulje	7
Belægning	Asfalt
Vinterregulativ	Offentlig vejareal
Parkeringsrestriktioner	Kun opladning af elkøretøjer, 3 timer, 8-22, alle dage
Ladestanderbekendtgørelse	-
Elnet kommentar	Ny udføring fra N54035. (63A)
Planzone	4 Øst Aalborg



Forventet placering af ladepladser



Området i dag

Særlige opmærksomhedspunkter:

Der kan udnyttes plads på kørebanen som vist i eksempel ved skråparkering

Ladestandere placeres i forkant af eksisterende parkeringsbås. Etableres i niveau med fortov og med tilsvarende belægning samt afsluttes med kantsten. Hjørner skal af hensyn til drift etableres med radiuskantsten.



Navn	Vestbjerg Skole
Adresse	Bakmøllevvej 280, 9380 Vestbjerg
Lokationsnummer	42
Anvendelse	Skole
Antal ladepladser/stik	2
Udbudspulje	7
Belægning	Asfalt
Vinterregulativ	Privat areal, kommunalt ejet
Parkeringsrestriktioner	Kun opladning af elkøretøjer, 3 timer, 8-22, alle dage
Ladestanderbekendtgørelse	Bakmøllevvej 280
Elnet kommentar	Nord Energi
Planzone	5 Nord-området



Forventet placering af ladepladser



Området i dag

Navn	Kongerslev Skole
Adresse	Kongensgade 4, 9293 Kongerslev
Lokationsnummer	43
Anvendelse	Skole og hal
Antal ladepladser/stik	2
Udbudspulje	7
Belægning	Asfalt
Vinterregulativ	Privat areal, kommunalt ejet
Parkeringsrestriktioner	Kun opladning af elkøretøjer, 3 timer, 8-22, alle dage
Ladestanderbekendtgørelse	Idrætsvej 3 og Kongensgade 4
Elnet kommentar	Kongerslev Elnet
Planzone	8 Sejlflod-området




Forventet placering af ladepladser



Området i dag

Navn	Børnehaven Kridthuset
Adresse	Svalegårdsvej 80, 9000 Aalborg
Lokationsnummer	44
Anvendelse	Børnehave
Antal ladepladser/stik	2
Udbudspulje	7
Belægning	Asfalt
Vinterregulativ	Privat areal, kommunalt ejet
Parkeringsrestriktioner	Kun opladning af elkøretøjer, 3 timer, 8-22, alle dage
Ladestanderbekendtgørelse	Svalegårdsvej 80
Elnet kommentar	Findes i eks. LS net (16A)
Planzone	3 Vest Aalborg



Forventet placering af ladepladser



Området i dag

Særlige opmærksomhedspunkter:

Opsætning ligger i forbindelse med ganglinje for børnehaven, så her skal være særligt fokus på kompakt opsætning.

Navn	Gigantium, Vest
Adresse	Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst
Lokationsnummer	45
Anvendelse	Hal, svømmehal og event
Antal ladepladser/stik	2
Udbudspulje	7
Belægning	Grus
Vinterregulativ	Privat areal, kommunalt ejet
Parkeringsrestriktioner	Kun opladning af elkøretøjer, 3 timer, 8-22, alle dage
Ladestanderbekendtgørelse	-
Elnet kommentar	Findes i eks. LS net (16A)
Planzone	4 Øst Aalborg



Forventet placering af ladepladser



Området i dag

Særlige opmærksomhedspunkter:

I en 10 årig periode kan der opstå udfordringer ifm. planer om at klimasikre arealet – herunder etablering af grøfter. Det er derfor vigtigt at ladestandere opsættes i forkant af de eksisterende grønne rabatter og at rabatterne i øvrigt fritholdes fra kabelføring.