

Bilag C. - KONTROLSKEMA for vejbelysningsudstyr
Eftersyn/sikkerhedseftersyn/fejl og mangler

Aftagenummer/Tændskabesnummer./Sted: _____

Eftersyn udført i uge nr.: _____ af _____

OK!	Kontrol af udstyr	Metode	Acceptkriterie	Bemærkninger
	Lyskilder			
	Serieudskiftning	Udskiftning	Visuel	
	Kontrolmåling reduceret	Måling	Result. i volt/fase angives	
	Kontrolmåling ikke reduceret	Måling	Result. i volt/fase angives	
	Armaturer			
	Hus	Visuel	Intakte	
	Skærm	Visuel	Intakte	
	Pakning	Visuel	Intakte	
	Spole	Visuel	Intakte	
	Kondensator	Visuel	Intakte	
	Starter	Visuel	Intakte	
	Klemmer	Visuel	Ingen korrosion	
	Ledninger, interne	Visuel	Intakte	
	Tilgangskabel	Visuel	Intakte	
	Reflektor	Visuel	Intakte	
	Fatning	Visuel	Intakte	
	Opsætning på mast	Afprøvning	Fastmonteret	
	Master			
	Udseende/Tilstand	Visuel	Ikke deforme	
	Udseende/Rust	Visuel		Intet Let Meget
	Montagelem	Visuel/afprøvning	Intakte Fundering	
	Afprøvning	Fastmonteret Klemrækker/Sikringselement	Visuel	
	Intakte/ingen korrosion Ledninger		Visuel	
	Intakte			
	Lodstilling	Visuel	Synligt i lod	
	Fotocelle			
	Fotocelle	Afprøvn./justering	Visuel	
	Skab			
	Låge	Visuel	Intakte	
	Isolationsmætter	Visuel	Intakte	
	Til- og afgående kabler	Afprøvning	Intakte/fastspændte	
	Interne ledninger	Afprøvning	Intakte/fastspændte	
	Klemrækker	Afprøvning	Intakte/fastspændte	
	Omskifter	Afprøvning	Intakte	
	Timetæller	Afprøvn./ aflæsning	Intakte	
	Ur, tilstand og indstilling	Visuel	Korrekt indstilling	
	Kontaktor, relæ	Afprøvning	Intakt	
	Dæmpningsudstyr	Afprøvning	Intakt	
	Rengøring			
	Skærm	Rengøring	Intet snavs	
	Reflektor	Rengøring	Intet snavs	
	Fotocelle	Rengøring	Intet snavs	
	Sikkerhedseftersyn			
	Lækstrømsmåling	Måling	Lækstrøm < 30 mA	